

ユニット式少量危険物保管庫

YM少危



- ▷ユニット式で設置・移設が短時間で容易！
- ▷業界初！床にコンクリートを採用！
- ▷業界初！「壁・柱・床 一時間耐火」を実現！
- ▷災害に強い！
- ▷サビに強く長寿命！
- ▷日本全国 1700 棟以上の実績！



ユアサマクロス株式会社

YM 少危レンタル・販売ラインアップ



少量危険物庫
一坪タイプ

FPO-1型



少量危険物庫
二坪タイプ

FPO-2型



少量危険物庫
三坪タイプ

FPO-3型

	FPO-1型 本体仕様	FPO-2型 本体仕様	FPO-3型 本体仕様
構造	軽量鉄骨造り(高耐食メッキ鋼材)		
建築面積(柱芯)	1615×2270=3.67㎡	1950×3060=5.97㎡	1950×4540=8.85㎡
サイズ(外寸)	H=2750 W=1690 L=2345	H=2750 W=2025 L=3135	H=2750 W=2025 L=4615
自重	1.3トン	2.1トン	2.7トン
耐荷重	平米当り 500kg		
屋根	ガルバリウム鋼板 t=0.5 ルーフデッキ H=88(不燃認定 NM-8697)		
外壁	カラー角波鉄板 t=0.5(不燃認定 NM-8697)		
内壁	同上表し		
天井	ガルバリウム鋼板ルーフデッキ表し		
床	土間 コンクリート ア=50 金コテ押さえ(SUS製蓋板H300×350×350付) 勾配1/100		土間コンクリートア=70 金コテ押さえ(SUS製蓋板H300×350×350付) 勾配1/100
建具	スチール製ドア(ドアクローザー、シリンダー錠)	スチール製親子ドア(ドアクローザー、シリンダー錠、順位調整機付)	
電気設備	平成12年建設省告示第1369号に定める特定防火設備とする。 防雨型スイッチ・防雨型ブレーカーボックス(20A漏電ブレーカー付) 防爆形LED灯器具		
換気設備	回転式ベンチレーターSUS引火防止網付 SUSシームレス管ダクト(屋内鋼製スパイラルダクト)直径150mm t=0.5 SUS製ウェザーカーカバー SUS引火防止網付		
オプション			
換気設備	耐圧防爆形中間ダクトファン(固定式ベンチレーターSUS引火防止網付) FD(ファイアーダンパー)付 SUSシームレス管ダクト直径150mm(一部 t=1.6) SUS製FD(ファイアーダンパー)付ウェザーカーカバー SUS引火防止網付		

危険物貯蔵庫の
取り扱いもごさいます

指定数量の倍数：1/5 倍以上、1 倍未満

※倍数とは…各危険物の指定数量を「1」とする基準値
※指定数量とは…危険物の危険性及び性状に応じて定められた数量

⚠【少量危険物を貯蔵、取り扱う施設とは？】

指定数量の5分の1以上指定数量未満の危険物を「少量危険物」といいます。
「少量危険物」の取扱いについては、各市区町村の火災予防条例により少量危険物貯蔵取扱所として規制され、消防署長への届出や事故防止に必要な措置を講ずることなどが義務付けられています。
なお、指定数量以上の貯蔵、取扱にあたっては、消防法により各市区町村長の許可が必要となります。



ユアサマクロス株式会社

本社 埼玉県鴻巣市鎌塚 1047
TEL : 048-598-8712

関西支店 奈良県葛城市山田 46-1
TEL : 0745-40-1125